

Bescheinigung  
Nr. **ET 19007**  
vom 19.02.2019

Europäisch notifizierte Stelle  
Kenn-Nummer 0340

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: **EUCHNER GmbH + Co. KG**  
**Kohlhammerstr. 16**  
(Auftraggeber) **70771 Leinfelden-Echterdingen**

Name und Anschrift des Herstellers: EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstr. 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Produktbezeichnung: Codierter Elektronischer Sicherheitsschalter

Typ: CES-AP-C.2 (Typschlüssel siehe Anlage)

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Prüfgrundlage: DIN EN 60947-5-3 Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-3:  
Steuergeräte und Schaltelemente -  
Anforderungen für Näherungsschalter mit  
definiertem Verhalten unter  
Fehlerbedingungen (PDDB) 2014-12  
GS-ET 14 Zusatzanforderungen für die Prüfung und  
Zertifizierung von Näherungsschaltern für  
Sicherheitsfunktionen 2015-05

Bemerkungen: Das o.g. Produkt ist ein Näherungsschalter mit Selbstüberwachung. Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4, PL e nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgeführt.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **31.12.2023**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Az: NP.520.01/ 16-278-VT01 / Ne/AI

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle



Zertifikat  
Nr. **ET 19008**  
vom 19.02.2019

## DGUV Test Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) **EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstr. 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen**

Name und Anschrift des Herstellers: **EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstr. 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen**

Produktbezeichnung: **Codierter Elektronischer Sicherheitsschalter**

Typ: **CES-AP-C.2 (Typschlüssel siehe Anlage)**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Prüfgrundlage: **DIN EN 60947-5-3 Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-3: Steuergeräte und Schaltelemente - Anforderungen für Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen (PDDB) 2014-12**  
**GS-ET 14 Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von Näherungsschaltern für Sicherheitsfunktionen 2015-05**

Bemerkungen/ Zeichenzusatz: **Das o.g. Produkt ist ein Näherungsschalter mit Selbstüberwachung. Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4, PL e nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgeführt.**

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 3 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **31.12.2023**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Az: NP.520.01 / 16-278-VT01 / Ne/Al

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle



Rückseite DGUV Test Zertifikat: ET 19008

## DGUV Test-Zeichen

---



---

Das DGUV Test-Zeichen ist gegebenenfalls mit einem Zeichenzusatz entsprechend den Angaben auf dem Zertifikat zu versehen. Bei Zertifikaten mit ergänzenden Zusätzen weicht das Aussehen von dem Muster ab.

**Anlage zur**

**EG-Baumusterprüfbescheinigung:** ET 19007  
**DGUV Test - Zertifikat:** ET 19008

**Bescheinigungsinhaber:** EUCHNER GmbH + Co. KG  
 Kohlhammerstr. 16  
 70771 Leinfelden-Echterdingen


**Produktbezeichnung:** Codierter Elektronischer Sicherheitsschalter

**Typ:** CES-AP-C.2

Nachfolgend aufgeführte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:

Auswertegerät	CES-AP-CL2-AH-SF-xxxxxx CES-AP-CR2-AH-SF-xxxxxx CES-AP-CL2-CH-SF-xxxxxx CES-AP-CR2-CH-SF-xxxxxx CES-AP-CL2-AH-SB-xxxxxx CES-AP-CR2-AH-SB-xxxxxx CES-AP-CL2-CH-SB-xxxxxx CES-AP-CR2-CH-SB-xxxxxx CES-AP-CL2-AH-Lxx-xxxxxx CES-AP-CR2-AH-Lxx-xxxxxx CES-AP-CL2-CH-Lxx-xxxxxx CES-AP-CR2-CH-Lxx-xxxxxx
Betätiger	CES-A-BLN-L2-xxxxxx CES-A-BLN-R2-xxxxxx CES-A-BLN-U2-xxxxxx CES-A-BDN-06-xxxxxx CES-A-BDN-04-V30-xxxxxx
Anschlussleitung	C-R08F06-06X014PV... C-M12F05-05X034PV
(xxxxxx = 6 stellige Seriennummer)	

Köln, 19.02.2019  
 Az.: NP.520.01 / 16-278-VT01 / Ne/Al

  
 Kay Nettekoven  
 Zertifizierer

